

Расчет резервируемой максимальной мощности за декабрь 2014 года потребителей, (смежной сетевой организации), присоединенных к электроустановкам ЗАО "АМР"

Точка поставки	Присоединение, потребитель	Величина максимальной мощности, кВт	Фактическая средняя величина максимальной мощности, кВт	Величина резервируемой максимальной мощности, кВт
ЗАО "АМР" РУ-10 кВ РУП-7 ф. 27	ООО "Силикатчик"	1451,82	177,90	1273,92
ЗАО "АМР" "ТП собственной базы" РУ-0,4 кВ	ЗАО "Алунекст"	1050	575,64	474,36
	ОАО "Донэнерго"			
в том числе:				
ЗАО "АМР" РУ-10 кВ РУП-1 ф.11	"Д-111" (ТП-116)	2000	998,62	1001,38
ЗАО "АМР" РУ-10 кВ РУП-7 ф.26	"Д-726" (ТП-112)	1500	1254,25	245,75
ЗАО "АМР" РУ-10 кВ "ТП Собственной базы" ф. 6	"Д-6" (ТП-104)	1500	547,72	952,28

Технический директор -
главный инженер

С.А. Какичев

Главный энергетик

В.Е. Назаренко

**Объем недопоставленной электрической энергии
в результате аварийных отключений в электроустановках ЗАО «АМР»
в 2014 году**

Дата	Аварийное отключение	Наименование присоединения	Время перерыва эл. снабжения, час	Объем недопоставленной электроэнергии, кВт.ч
I - квартал				
Январь	-	-	-	-
Февраль	-	-	-	-
Март	-	-	-	-
II - квартал				
Апрель	РУП-8 ф.21	СТ «Юность»	0,75	1,96
Май	Водозабор РУ-10 ф.2	СТ «Юность»	2,05	6,19
Июнь	-	-	-	-
III - квартал				
Июль	РУП-1 ф.11	ОАО "Донэнерго", Л-111	2,75	1984,4
Август	-	-	-	-
Сентябрь	-	-	-	-
IV- квартал				
Октябрь	-	-	-	-
Ноябрь	ЗРУ 10 кВ «НПВ»	СТ «Юность»	1,25	4,61
Декабрь	-	-	-	-

Главный энергетик



В.Е. Назаренко

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта в 2014 г. электросетевых объектов
ЗАО «Алкоа Металлург Рус», участвующих в оказании услуг по транспортировке электрической энергии (мощности)**

№ п. п.	Дата ремонта	Электросетевой объект	Время ввода в ремонт, час : мин.	Время вывода из ремонта, час : мин.	Вид ремонта	Наименование присоединения потребителя
1	Январь	ЗАО «АМР»	Ремонты не производились	Ремонты не производились	-	-
2	Февраль 13.02.2014	ЗРУ-10 кВ «РУП-7» яч. 26	10:00	14:40	Исполнение плана ППР	ОАО «Донэнерго», «ТП-106»
3	Март	-	Ремонты не производились	Ремонты не производились	-	-
4	Апрель	-	Ремонты не производились	Ремонты не производились	-	-
5	Май 08.05.2014	ЗРУ-10кВ «НПВ»	10:52	10:55	Перевод питания	СТ «Юность»
	Июнь					
6	10.06.2014	ЗРУ-10кВ «Арт. скважины №7»	14:00	16:20	Исполнение плана ППР	СТ «Юность»
	17.06.2014	ЗРУ-10кВ «НПВ»	10:01	11:22	Исполнение плана ППР	СТ «Юность»
7	Июль	-	Ремонты не производились	Ремонты не производились	-	-
8	Август	-	Ремонты не производились	Ремонты не производились	-	-
9	Сентябрь	-	Ремонты не производились	Ремонты не производились	-	-
10	Октябрь	-	Ремонты не производились	Ремонты не производились	-	-
	Ноябрь					
11	02.11.2014	ЗРУ-10 кВ «Собственная база ф.4»	09:19	15:44	Отключение по заявке ООО «Алунекст»	ТП-Алунекст
12	02.11.2014	ЗРУ-10 кВ «Собственная база ф.6»	09:19	15:44	Исполнение плана ППР	ТП-104
13	Декабрь	-	Ремонты не производились	Ремонты не производились	-	-

Главный энергетик



В.Е. Назаренко

За прошедший четвертый квартал 2014 года АМР технологические присоединения энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям ЗАО «АМР» не осуществлялись.