

**Объем недопоставленной электрической энергии  
в результате аварийных отключений в электроустановках ЗАО «АМР»  
в 2012 году**

Дата	Аварийное отключение	Наименование присоединения	Время перерыва эл. снабжения, час	Объем недопоставленной электроэнергии, кВт.ч
<b>1 квартал</b>	-	-	-	-
<b>2 квартал</b>				
14.06.2012	ЗРУ-10кВ «РУП-7» яч. 26	«Л-726» «Донэнерго»	18-55 – 19-20	264,6
14.06.2012	ЗРУ-10кВ «РУП-7» яч. 27	ООО «Силикатчик»	18-55 – 19-20	54,1
<b>3 квартал</b>				
12.07.2012	ПС Б-10 яч. 3	СТ «Юность»	09-40 – 11-55	10,47
03.09.2012	ЗРУ-10кВ «РУП-1» яч. 11	«Л-111» «Донэнерго»	06-59 – 07-16	208,92

и.о. главного энергетика



Ф. П. Фетисов

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта в 2012 г. электросетевых объектов  
 ЗАО «Алкоа Металлург Рус», участвующих в оказании услуг по транспортировке электрической энергии (мощности)**

№ п. п.	Дата ремонта	Электросетевой объект ЗАО «АМР»	Время ввода в ремонт, час : мин.	Время вывода из ремонта, час : мин.	Вид ремонта	Наименование присоединения потребителя
1	Январь	-	Ремонты не производились	14:10	-	-
2	01.02.2012	ЗРУ-10 кв «РУП-7» яч. 26	9:10	14:10	Исполнение плана ППР	ОАО «Донэнерго», «ТП-106»
3	Март	-	Ремонты не производились		-	-
4	21.04.2012	ЗРУ-10 кв «РУП-7» яч. 26	6:04	16:10	Исполнение плана ППР	ОАО «Донэнерго», «ТП-106»
5	28.05.2012	ТП «Собст. база» ТМ-1600/10	8:39	9:08	Исполнение плана ППР	ЗАО «Алунекст»
6	«	«	12:28	12:50	Исполнение плана ППР	ЗАО «Алунекст»
7	Июнь	-	Ремонты не производились		-	-
8	11.07.2012	КЛ-10 кв в РУ-10кв «НПВ»	10:10	10:40	Проклад. новой КЛ-10 кв	СТ «Юность»
9	Август	-	Ремонты не производились		-	-
10	Сентябрь	-	Ремонты не производились		-	-

И.О. главного энергетика



Ф. П. Фетисов