

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта в 2014 г. электросетевых объектов  
 ЗАО «Алкоа Металлург Рус», участвующих в оказании услуг по транспортировке электрической энергии (мощности)**

№ п. п.	Дата ремонта	Электросетевой объект ЗАО «АМР»	Время ввода в ремонт, час : мин.	Время вывода из ремонта, час : мин.	Вид ремонта	Наименование присоединения потребителя
1	Январь	-	Ремонты не производились	-	-	-
2	Февраль	ЗРУ-10 кв «РУЛ-7» яч. 26	10:00	14:40	Исполнение плана ППР	ОАО «Донэнерго», «ТП-106»
	13.02.2014					
3	Март	-	Ремонты не производились	-	-	-
4	Апрель	-	Ремонты не производились	-	-	-
	Май					
5	08.05.2014	ЗРУ-10кв «НПВ»	10:52	10:55	Перевод питания	СТ «Юность»
	Июнь					
6	10.06.2014	ЗРУ-10кв «Арт. скважины №7» ЗРУ-10кв «НПВ»	14:00 10:01	16:20 11:22	Исполнение плана ППР	СТ «Юность» СТ «Юность»
	17.06.2014					
7	Июль	-	Ремонты не производились	-	-	-
8	Август	-	Ремонты не производились	-	-	-
9	Сентябрь	-	Ремонты не производились	-	-	-

Главный энергетик



В.Е. Назаренко

**Объем недопоставленной электрической энергии  
в результате аварийных отключений в электроустановках ЗАО «АМР»  
в 2014 году**

Дата	Аварийное отключение	Наименование присоединения	Время перерыва эл. снабжения, час	Объем недопоставленной электроэнергии, кВт.ч
<b>I - квартал</b>				
Январь	-	-	-	-
Февраль	-	-	-	-
Март	-	-	-	-
<b>II - квартал</b>				
Апрель	РУП-8 ф.21	СТ «Юность»	0,75	1,96
Май	Водозабор РУ-10 ф.2	СТ «Юность»	2,05	6,19
Июнь	-	-	-	-
<b>III - квартал</b>				
Июль	РУП-1 ф.11	ОАО "Донэнерго", Л-111	2,75	1984,4
Август	-	-	-	-
Сентябрь	-	-	-	-

Главный энергетик



В.Е. Назаренко

**Расчет резервируемой максимальной мощности за сентябрь 2014 года потребителей, (смежной сетевой организации), присоединенных к электроустановкам ЗАО "АМР"**

Точка поставки	Присоединение, потребитель	Величина максимальной мощности, кВт	Фактическая средняя величина максимальной мощности, кВт	Величина резервируемой максимальной мощности, кВт
ЗАО "АМР" РУ-10 кВ РУП-7 ф. 27	ООО "Силикатчик"	1451,82	190,67	1261,15
ЗАО "АМР" "ТП собственной базы" РУ-0,4 кВ	ООО "Алунекст"	1050	532,95	517,05
	ОАО "Донэнерго"			
в том числе:				
ЗАО "АМР" РУ-10 кВ РУП-1 ф.11	"Л-111" (ТП-116)	2000	817,59	1182,41
ЗАО "АМР" РУ-10 кВ РУП-7 ф.26	"Л-726" (ТП-112)	1500	817,24	682,76
ЗАО "АМР" РУ-10 кВ "ТП Собственной базы" ф. 6	"Л-6" (ТП-104)	1500	476,44	1023,56

Технический директор -  
главный инженер

Главный энергетик



С.А. Какичев

В.Е. Назаренко